



DOKLAD O KONTROLE ČINNOSTI ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ZA PROVOZU

vykonané dne 18. 5. 2023 dle ČSN 34 2710 (Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba z 9/2011 a změny Z1 z 8/2013)

Číslo servisu: 2023/01
Druh zkoušky: Půlroční (dle ČSN 34 2710)
Funkční zkoušku provedl: Lubomír Lehovec

Provozovatel: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Čelakovského 40/13
407 46 Krásná Lípa
IČO: 70872741

Revidovaný objekt: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa – pavilony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Čelakovského 40/13
407 46 Krásná Lípa

Zahájení funkční zkoušky: 17. 5. 2023
Ukončení funkční zkoušky: 18. 5. 2023

Zařízení podrobené zkoušce: Elektrická požární signalizace

Umístnění zařízení: Kancelář vrchní sestry v hlavní budově P1

1. Rozsah zařízení podléhajícího funkční zkoušce:

| | |
|--|--------|
| ústředna Menvier DF6000 | 1 ks |
| optickokouřový detektor Menvier MAP820 | 226 ks |
| teplotní detektor Menvier MAH830 | 11 ks |
| optickoteplotní detektor Eaton CAPT340 | 3 ks |
| tlačítkový hlásič Menvier MBG813 | 28 ks |
| siréna | 5 ks |
| sirénová jednotka | 1 ks |
| záložní akumulátor ústředny 12V/12Ah | 2 ks |

2. Provedené práce na systému:

- vizuální a fyzická kontrola všech prvků systému - poškození a uchycení
- kontrola dotažení svorkovnic, kabeláže ústředny a přívodního kabelu ústředny
- kontrola hodnoty napájecího napětí a kontrola stavu záložních akumulátorů
- zkouška všech detektorů a hlásičů
- aktivace návazných zařízení



3. Odzkoušená návazná zařízení:

- akustická signalizace

4. Výsledek kontroly provozuschopnosti:

Zařízení EPS bylo fyzicky překontrolováno, byla provedena zkouška činnosti všech automatických hlásičů, signalizací ústředny EPS a kontrola funkce ovládacích výstupů ovládaných návazných zařízení, na EPS.

5. Zařízení byla vyzkoušena ve třech režimech napájení:

- na elektrickou síť
- na elektrickou síť a po vypnutí sítě na náhradní zdroj elektrického proudu
- při vypnuté síti na náhradní zdroj elektrického proudu

Všechna zařízení jsou ve všech režimech funkční.

6. Závady a nedodělky:

Závady a nedodělky nebyly zjištěny.

7. Závěr:

Potvrzuji, že při kontrole požárně bezpečnostního zařízení EPS Menvier DF6000 v objektu Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a zařízení je namontováno v souladu s projektovou dokumentací dle ČSN 34 2710 a vyhlášky MV č. 246/2001 a je plně funkční a schopné trvalého provozu.

Příští kontrola musí být provedena nejpozději: **17. 11. 2023**

Tato funkční zkouška se netýkala provedení revize síťových částí a přívodů zařízení EPS ve smyslu ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí - část 6: Revize z 9/2007).

ELNIKA plus, s.r.o.

Poštovní 412

407 47 Varnsdorf

IČO: 27260763

Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21250

Ve Varnsdorfu dne 25. 5. 2023

Technik: Lubomír Lehovec