

Název projektu: Lukram

Název klienta:





Adresu: M2.06 A/B

Kontaktní informace:





Poznámky:

Informace o testu síťového kabelu:

Síťový port:1

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	35.2	-5.0	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	35.2	-4.8	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	35.2	-5.0	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	35.2	-4.7	---	---	Neplatnost

Síťový port:2

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	35.2	-5.3	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	35.2	-4.7	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	35.2	-4.7	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	35.2	-5.2	---	---	Neplatnost

Informace o přístroji:

Verze systému: KX-X12V1.1.0-V1.1.0-5225B
RJ45 TDR test: V01.00 048
Doba přístroje: 2026-03-11 14:31:28