

Název projektu: Lukram

Název klienta:





Adresu: M4.09 A/B

Kontaktní informace:





Poznámky:

Informace o testu síťového kabelu:

Síťový port:1

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	41.9	-5.0	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	41.9	-5.0	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	41.9	-5.1	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	41.9	-5.0	---	---	Neplatnost

Síťový port:2

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	41.9	-4.8	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	41.9	-4.7	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	41.9	-4.5	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	41.9	-5.1	---	---	Neplatnost

Informace o přístroji:

Verze systému: KX-X12V1.1.0-V1.1.0-5225B
RJ45 TDR test: V01.00 048
Doba přístroje: 2026-03-12 10:39:42