

Název projektu: Lukram server

Název klienta:

Adresu: 1.16C

Kontaktní informace:





Poznámky:

Informace o testu síťového kabelu:

Síťový port:1

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	56.0	-4.3	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	54.7	-4.4	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	56.0	-4.3	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	54.4	-4.3	---	---	Neplatnost

Síťový port:2

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2						
 3 6						
 4 5						
 7 8						

Informace o přístroji:

Verze systému: Wlt-K2-X8V1.1.0-V1.1.0-0225B

RJ45 TDR test: V01.00 036

Doba přístroje: 2026-04-02 11:49:29