

2026-04-02 RJ45 TDR test

Název projektu: Lukram

Název klienta:

Adresu: 1.30A/B

Kontaktní informace:

Poznámky:

Informace o testu síťového kabelu:

Síťový port:1

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	40.8	-4.5	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	40.8	-4.3	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	40.8	-4.5	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	40.0	-4.4	---	---	Neplatnost

Síťový port:2

dvojice řádků	Stav	Délka(m)	Útlum (dB/100m)	odrazivost (%)	Impedance(Ω)	zkosení(ns)
 1 2	Otevřít	41.0	-4.1	---	---	Neplatnost
 3 6	Otevřít	40.0	-4.6	---	---	Neplatnost
 4 5	Otevřít	41.0	-4.6	---	---	Neplatnost
 7 8	Otevřít	40.2	-4.7	---	---	Neplatnost

Informace o přístroji:

Verze systému: Wlt-K2-X8V1.1.0-V1.1.0-0225B

RJ45 TDR test: V01.00 036

Doba přístroje: 2026-04-02 11:22:30