

2026-03-26 RJ45 TDR test

Název projektu: Lukram server

Název klienta:

Adresu: 3.39A/B

Kontaktní informace:

Poznámky:

Informace o testu síťového kabelu:

Síťový port:1

| dvojice řádků | Stav | Délka(m) | Útlum (dB/100m) | odrazivost (%) | Impedance(Ω) | zkosení(ns) |
|--|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
|  1 2 | Otevřít | 48.0 | -4.3 | --- | --- | Neplatnost |
|  3 6 | Otevřít | 46.4 | -4.3 | --- | --- | Neplatnost |
|  4 5 | Otevřít | 47.2 | -4.4 | --- | --- | Neplatnost |
|  7 8 | Otevřít | 46.4 | -4.2 | --- | --- | Neplatnost |

Síťový port:2

| dvojice řádků | Stav | Délka(m) | Útlum (dB/100m) | odrazivost (%) | Impedance(Ω) | zkosení(ns) |
|--|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
|  1 2 | Otevřít | 48.0 | -4.1 | --- | --- | Neplatnost |
|  3 6 | Otevřít | 46.4 | -4.8 | --- | --- | Neplatnost |
|  4 5 | Otevřít | 47.5 | -4.5 | --- | --- | Neplatnost |
|  7 8 | Otevřít | 46.4 | -4.5 | --- | --- | Neplatnost |

Informace o přístroji:

Verze systému: Wlt-K2-X8V1.1.0-V1.1.0-0225B

RJ45 TDR test: V01.00 036

Doba přístroje: 2026-03-26 13:30:46